



GRUP D'ALIMENT TÈRMIC SEGONS RTE

Epessors mínims d'aïllament (mm) de canonades i accessoris que transporten fluids calents que s'instal·len per mitjà de les escales sense aïllar (mm)

Temperatura del fluid (°C)	-10..0	0...10	>10
D ≤ 35	50	40	40
35 < D ≤ 60	60	50	40
60 < D ≤ 90	60	50	50
90 < D ≤ 140	70	60	50
140 < D	70	60	50

NOTA: Si les canonades es troben instal·lades a l'exterior, el gruèr mínim serà incrementat.

GRUP D'ALIMENT TÈRMIC SEGONS RTE

Epessors mínims d'aïllament (mm) de canonades i accessoris que transporten fluids calents que s'instal·len per mitjà de les escales sense aïllar (mm)

Temperatura del fluid (°C)	40..60	60...100	>100..180
D ≤ 35	25	25	30
35 < D ≤ 60	30	30	40
60 < D ≤ 90	30	30	40
90 < D ≤ 140	30	40	50
140 < D	35	40	50

NOTA: Si les canonades es troben instal·lades a l'exterior, el gruèr mínim serà incrementat.

- LEGENDA**
- Botó d'alarma
 - Arquejador de registre
 - Arquejador amb boca de pp
 - Estructura
 - Valvula de sol·la de pp
 - TUB per muntatge superficial per a Serveis Comuns
 - TUB per muntatge estret per a Serveis Comuns
 - TUB per muntatge superficial pels locals
 - TUBS de distribuïdor per a canalització normalitzada, ACS, aigua calenta sanitària i aigua calenta sanitària
 - Arquejador LEMKO
 - Punt d'ús comú

39 CAN LLONG 4 **14.1**

PLANTA -2
DISTRIBUCIÓ I ESCOMESA DE
FONTANERIA
E-1/200

**PROJECTE EXECUTIU D'EDIFICI
DE 69 HABITATGES
AMB PROTECCIÓ OFICIAL,
LOCALS COMERCIALS I APARCAMENTS**

LOCALITZACIÓ:
Avinguda d' Estrasburg, 47-59
Parcel·la 5.02 - Barri de Can Llong
(SABADELL)

VIMUSA, DEPARTAMENT TÈCNIC

RICARD PERICH RAFAEL GALVEZ EDUARD FREIXAS
arquitecte arquitecte arquitecte

Substitueix al plànol núm. data

Substitueix pel plànol núm. data

Març 2009



PROMOTOR:

c/ Blasso de Gany, 17 (SABADELL)
Tlf. 93 745 79 16 - FAX:93 727 14 48 a/e: e.freixas@vimusa.com