


GRUQ D'ALLAMENT TÈRMIC SEGONS RITE		
Espressors mitjans d'alliment (mm) de canonades	Accessoris que transporten fluids calents que s'instal·len per l'interior dels edificis	Temperatura del fluid (°C)
D ≤ 35	50	0...10
35 < D ≤ 60	60	50
60 < D ≤ 90	60	50
90 < D ≤ 140	70	60
140 < D	70	60

NOTA: Si las canonades es troben instal·lades a l'exterior, el gruq indicat serà incremental com a mínim, en 10 mm

GRUQ D'ALLAMENT TÈRMIC SEGONS RITE		
Espressors mitjans d'alliment (mm) de canonades	Accessoris que transporten fluids calents que s'instal·len per l'interior dels edificis	Temperatura del fluid (°C)
D ≤ 35	25	50...100...150
35 < D ≤ 60	30	30
60 < D ≤ 90	30	40
90 < D ≤ 140	30	40
140 < D	35	40

NOTA: Si las canonades es troben instal·lades a l'exterior, el gruq indicat serà incremental com a mínim, en 10 mm



**39** CAN LLONG 4 **14.3**

PLANTA BAIXA  
DISTRIBUCIÓ DE FONTANERIA  
E-1/200

**PROJECTE EXECUTIU D'EDIFICI DE 69 HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL, LOCALS COMERCIALS I APARCAMENTS**

LOCALITZACIÓ:  
Avda. d' Estrasburg, 47-59  
Parcel·la 5.02 - Barri de Can Llong (SABADELL)

VIMUSA, DEPARTAMENT TÈCNIC

RICARD PERICH      RAFAEL GALVEZ      EDUARD FREIXAS  
arquitecte                      arquitecte                      arquitecte

Substituir al plànol núm.      data      data  
Substituir pel plànol núm.      data      data

Marc 2009

PROMOTOR:

**VIMUSA**  
HABITADGES MUNICIPALS DE SABADELL, SA

c/ Blasso de Geny, 17 (SABADELL)  
T.F. 93 745 79 16 - FAX 93 727 14 48  
a/e: e.freixas@vimusa.com